

Boca: 19/03/2010

VS/ rif.

PTÁČEK – velkoobchod, a.s.

NS/ rif.

Oggetto:

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

(v souladu s normou UNI CEI EN 45014 a UNI EN 10204 2.2)

Tímto dokumentem firma IVR S.p.A. prohlašuje, že níže specifikované výrobky odpovídají všem technickým údajům uvedeným v katalogu a byly vyrobené v souladu s Podnikovým systémem kvality dle normy UNI EN ISO 9001.

ARTIKLY: IVR 954 – IVR 956 – IVR 957

SÉRIE: EVERLAST

POPIS: KULOVÉ KOHOUTY S PLNÝM PRŮTOKEM, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ F-F, M-F a M-M ISO 228/1

Dále prohlašujeme, že uvedené ventily získali certifikaci WRAS a ACS pro styk s pitnou vodou.

VYKONANÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:

Typ provedené zkoušky

- 1) 100% Tlaková zkouška těsnosti těla ventilu a sedel na 6 barů;
- 2) 100% Zkouška manipulace s pákou;
- 3) 100% Vizuální kontrola

De Luca Massimo
Quality Manager
IVR S.p.A.

