



# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle §13 zákona Č. 22/1997 Sb.

**Provozovna: GIACOMINI CZECH, s.r.o.**, Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ:: 63146606  
tel.: 483 736 060-2, fax: 483 736 070, e-mail: info@giacomini.cz

**Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:**

## Kulové kohouty řady R2xx

Varianty: R250D, R250DS, R251, R259D, R259DS, R259DC, R258, R258CC, R253D, R253DL, R254D, R254DL, R285, R285/1, R252, R281, R289, R289S, R251C, R251P, R254P, R248F, R248M, R269T.

**Výrobce: GIACOMINI s.p.a.**, S.Maurizio d'Opaglio (NO), Itálie  
certifikát BSI REGISTRED FIRM Nr. FM 00625 ze dne 22. 5. 1996, dle ISO 9001/1994,  
který osvědčuje zavedení systému jakosti.

### **Popis a určení výrobku:**

Kulové kohouty řady R2xx slouží k úplnému uzavření nebo otevření průtoku provozního média v rozvodech. Provozní médium může proudit oběma směry. Kulové kohouty jsou určeny pro provozní tekutiny uvedené v katalogovém listu R2xx.

### **Splňují:**

Základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a jsou za podmínek obvyklého, nebo výše určeného použití bezpečné a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posuzování shody bylo postupováno dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §5.

K posouzení shody byly použity harmonizované české technické normy:

ČSN 130010:1998; ČSN 133060-1:1988; ČSN 133060-2:1978; ČSN 133060-4:1993, ČSN EN 19:1994;  
ČSN 133005-1:1994; ČSN ISO 2768-1:1992; ČSN EN 228-1:1996; ČSN 134103:1985, ČSN ISO-7:1996,  
ČSN EN 549:1997, metodika SZÚ s.p. 050-M-050.

### **Údaje o autorizované osobě:**

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O. BOX 63, 621 00 BRNO,  
IČO: 00001490,

vydal závěrečný zkušební protokol č. 30-71142 ze dne 12. 6. 1998,  
doplněk závěrečného protokolu č. 30-71142 ze dne 13. 9. 1999

V Jablonci nad Nisou dne 1. 1. 2012

Arnošt Křenovský  
jednatel